

TANQUE FILTRO
ASUARCOPSA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA
CUNDINAMARCA

OPTIMIZACION PTAP
ASUARCOPSA

ING GERMAN SANDINO
M.P. N° 7088 CPNAA

ING ANDREY GARCIA
T PROF No 25202-122786 C

GERENTE EPC:
JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ








ALCALDE MUNICIPAL:
CAMILO ANDRES FERRO CALDERON

Dibujo:
DANIEL GARCIA

Fecha: 22-11-2024	Versión: A
----------------------	---------------

Observaciones:

Plano: **01** DE 02 Escala: Las indicadas



DETALLES DE REFUERZOS				
Nº BARRA	DIAMETRO mm	GANCHO 90°	GANCHO 180° mm	TRASLAPCO mm
3 ($\frac{3}{8}$ ")	10	150	150	600
4 ($\frac{1}{2}$ ")	12	200	200	750
5 ($\frac{5}{8}$ ")	16	250	250	950
6 ($\frac{3}{4}$ ")	20	300	300	1 100
7 ($\frac{7}{8}$ ")	22	350	350	1 550
8 (1")	25	400	400	1 800